



Открытое акционерное общество
**«Ульяновский
патронный завод»**

432007, г. Ульяновск, ул. Шоферов, 1
ИНН/КПП 7328500127/730350001
ОГРН 1047301521520
Тел. (8422) 26-95-05, (8422) 26-95-55
Факс (8422) 26-95-50, (8422) 26-97-12
Телетайп 263131 «Огонь»
E-mail: info@ulnammo.ru

Генеральному директору

HILST

129344, г. Москва, ул. Искры, 17а

Центральная заводская лаборатория

7 декабря 2024 г.

Анализ № 32851

Отчет о проведении теста № 32851

Заявитель: HILST
Дата заявления: Получено 07.12.2024г.
Материалы: 4 образца опоры под лагу с круглым основанием, получены 07.12.2024г.
Требуемое тестирование: Измерить максимально возможную нагрузку при сжатии образцов
Метод тестирования: Тесты на сжатие были проведены для всех 4 образцов. Высота опор была установлена на максимальную (70 мм, 115 мм, 195 мм, 290 мм) длину винтовой муфты. Нагрузка осуществлялась промышленным пресом производства «Ф Е В Веркштофпрюфmaschinen г. Лейпциг» с установленным динамометром (допустимая нагрузка 50 кН / 5000 кг). Сертификат калибровки тестирующей машины 2213/5/2. Проверка машины была произведена 22.06.2024г.

Результат теста на максимальную нагрузку

Контрольные образцы	Max Нагрузка (кН)/(КГ)
1. Опора с регулировкой (45-70 мм)	23,54 / 2400
2. Опора с регулировкой (70-115 мм)	23,54 / 2400
3. Опора с регулировкой (115-195 мм)	18,63 / 1900
4. Опора с регулировкой (195-290 мм)	18,63 / 1900

Генеральный директор

Начальник ЦЗЛ

Начальник мех. лаборатории

А.А. Вотяков

О.В. Половов

Н.К. Арошкина



Система менеджмента качества ОАО «Ульяновский патронный завод» сертифицирована на соответствие требованиям государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 9001-2011 и государственного военного стандарта Российской Федерации ГОСТ РВ 0015-002-2012